



Diese Planunterlage ist Eigentum der E.ON Avacon Aktiengesellschaft
 Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers
 Die Weitergabe dieses Planes an Dritte bedarf unserer Genehmigung

Genauere Lage und Tiefe unserer Anlage sind durch Handschachtung zu ermitteln
 Parallel zu Mittelspannung u. Ferngasstrassen können sich Fernmeldekabel
 (LWL/UCU) in einem Abstand von maximal 1 m, gewöhnlich jedoch 0,4 m befinden.

			E.ON Avacon AG DesignManager	
	Bemerkungen:		Ansprechpartner:	
	erweiterung der Straßenbeleuchtung		Druckdatum:	02.10.2012
	Maßstab: 1:2000		Ort:	Rehbeck
Blatt 1 / 1		Straße:		
		Sparte(n):	2 Lichtpunkte	

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

© 2005